

1-ZDP.ZP.271.8.2015

Wieliczka, 04.05.2015 r.

Wykonawcy

Dot.: Odpowiedzi na pytanie jednego z Wykonawców z dnia 30.04.2015 r. w sprawie zamówienia publicznego znak ZDP.ZP.271.8.2015 na: „Przebudowa dróg powiatowych na terenie Powiatu Wielickiego w 2015 r.”

PYTANIA:

Dotyczy: przetargu pn. „Przebudowa dróg powiatowych na terenie Powiatu Wielickiego w 2015 r.”

W związku z zamiarem przystąpienia do postępowania przetargowego na zadanie jw. prosimy o odpowiedź na poniższe:

1. Czy do wykonania nawierzchni bitumicznych, należy zastosować MMA zaprojektowane zgodnie z aktualnymi wytycznymi GDDKiA „Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych WT-2 2014 cz. I Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania techniczne” ?
2. Czy Zamawiający zezwala na zastosowanie asfaltu 35/50 do warstwy wiążącej / wyrównawczej? Asfalt 35/50 charakteryzuje się wyższą temperaturą mięknięcia niż asfalt 50/70 i jest asfaltem najczęściej używanym w MMA do warstw wiążących i wyrównawczych, dla KR 3-6 zastosowanie zgodne z WT-2 2014.
3. Czy wszystkie drogi, przeznaczone do przebudowy w tym postępowaniu, odpowiadają kategorii ruchu 3 ?

Odpowiedzi na pytania:

Ad.1. Tak , ale należy zastosować asfalt 50/70.

Ad.2. Nie. Należy zastosować asfalt 50/70.

Ad.3. Zastosowane mieszanki MMA na warstwy asfaltowe nawierzchni przebudowywanych dróg powiatowych muszą odpowiadać kategorii KR3.

Dyrektor
Zarządu Dróg Powiatowych
mgr inż. Grzegorz Lętocha
z poważaniem
Dyrektor ZDP