



POWIAT  
WIELICKI

Zarząd Drog Powiatowych w Wieliczce ul. Słowackiego 29, 32-020 Wieliczka

ZDP.ZP.271.13.2022

Wieliczka, 2022-08-30

„Wykonawcy”

**Dotyczy: „Rozbudowa drogi powiatowej Gorzków – Byszyce”**

Oznaczenie sprawy: **ZDP.ZP.271.13.2022**

Działając na podstawie art. 284 ust 6 ustawy Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm), zwanej dalej ustawą, Zamawiający informuje, że wpłynęły pytania od Wykonawcy do treści SWZ. W związku z powyższym przytaczamy ich treść udzielając stosownej odpowiedzi.

#### **PYTANIE 2:**

Kosztorys drogowy, etap 1: pozycja 3.1 w części opisowej ujmuje 534,95m<sup>3</sup> humusu do ponownego wbudowania i 972,98m<sup>3</sup> do wywozu i składowania/utylicacji [534,95+972,98=1507,93 m<sup>3</sup>]. Z obmiaru i podanej w opisie pozycji grubości wynika: 7026,3\*0,15=1053,95 m<sup>3</sup>. Prosimy o wyjaśnienie (w tym pozycji 23.1)

#### **ODPOWIEDŹ 2:**

Z kalkulacji humusu rozebranego w trakcie robót przygotowawczych (poz. 3.1) oraz kalkulacji humusu przewidzianego do ułożenia w trakcie robót wykończeniowych (poz. 23.1) wynika, że:

- pozycja przedmiarowa 3.1 - w ilości 7026,3m<sup>2</sup> - jest prawidłowa
- pozycja przedmiarowa 23.1 - w ilości 3566,3m<sup>2</sup> - jest prawidłowa

W opisie do pozycji 3.1 Projektant błędnie podał ilość humusu przewidzianego do wywiezienia na odkład podając ilość 972,98m<sup>3</sup>.  
Prawidłowa ilość humusu do odwiezienia na odkład to **519,00m<sup>3</sup>**.

Zamawiający nie zmienia już zapisów w przedmiarze. Proszę przyjąć opis zgodnie z odpowiedzią.

Zamawiający załączył do odpowiedzi aktualny kosztorys ofertowy dla odcinak I z naniesionymi zmianami w opisie pozycji nr 3.1 w wersji edytowalnej.

Dyrektor  
Zarządu Drog Powiatowych  
w Wieliczce  
*Marian Paszcza*  
mgr inż. Marian Paszcza

