

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.

Oddział w Tarnowie

ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów
tel. 14 632 31 00 faks. 14 632 31 11

Zakład w Krakowie

ul. Gazowa 16 31-060 Kraków
tel. (12) 628-11-11, faks (12) 430-70-29
zakład.krakow@tarnow.psgaz.pl

RKARCH Karolina Rechnio
UL. ŁUŻYCKA 63/164
30-658 KRAKÓW

Wasz znak:

Nasz znak: KSGII/ZIU/18W/274216/14 - 983/1/14

Kraków, 18.12.2014

Dot.: **warunków technicznych dla projektowanej rozbudowy drogi powiatowej nr 2039 K Wieliczka – Brzegi w odniesieniu do istniejących sieci i urządzeń gazowniczych.**

W nawiązaniu do wniosku w sprawie j/w, Zakład w Krakowie informuje, że w rejonie przedmiotowej inwestycji zlokalizowana jest sieć gazowa, której jesteśmy operatorem.

Typ elementu infrastr.	Ciśnienie	Średnica	Materiał	Długość [m]	Miejscowość Ulica	Ilość sztuk przyłączy	Uwagi
GAZOCIĄG	S/C	dn 50	PE	-	Wieliczka Jodłowa		
GAZOCIĄG	S/C	dn 63	PE	-	Śledziejowice		
GAZOCIĄG	S/C	DN 25	Stal	-	Śledziejowice		
GAZOCIĄG	S/C	DN 32	Stal	-	Śledziejowice		
GAZOCIĄG	S/C	DN 40	Stal	-	Śledziejowice		

W związku z tym podajemy warunki techniczne budowy ww. obiektów w zbliżeniu do sieci gazowej:

1. Skrzyżowania uzbrojenia terenu z siecią gazową wykonać z zachowaniem odległości pionowej pomiędzy krzyżującymi się przewodami min. 0,2m.
2. Głębokość posadowienia istniejącej sieci gazowej powinna być taka, aby była zachowana odległość pionowa od górnej ścianki rury do powierzchni terenu ok. 0,8m, do powierzchni jezdni ok. 1,0m oraz do dolnej warstwy podbudowy drogi min. 0,5m. Nawierzchnia nad siecią gazową (za wyjątkiem jezdni) powinna być rozbieralna, przepuszczająca gaz.

3. Względem istniejącej sieci należy zachować wymogi Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. R. P. 2013 poz. 640) z uwzględnieniem §110.

4. Wszelkie prace wykonywane w sąsiedztwie sieci gazowej prowadzić ręcznie w uzgodnieniu i pod nadzorem RDG Kraków Podgórze, ul. Sołtysowska 25A 31-589 Kraków. Prace związane z nadzorem zostaną wykonane odpłatnie na pisemne zlecenie Inwestora. O terminie prowadzenia prac należy powiadomić pisemnie RDG z 14-sto dniowym wyprzedzeniem. Ewentualne korekty co do formy i zakresu zabezpieczenia sieci gazowej są możliwe do dokonania przez Rejon Dystrybucji Gazu Kraków Podgórze na etapie wizji w terenie podczas nadzoru nad wykonywanymi pracami.

5. Ewentualne zniszczenia oznakowania istniejącej sieci gazowej należy odnowić po zakończeniu robót.

6. Ważność warunków określa się do dnia 19.12.2016

Z poważaniem

KIEROWNIK
Dział Zarządzania Majątkiem Sieciowym


Andrzej Dymacz

Do wiadomości:

- RDG Kraków Podgórze
- ZIU - Sekcja Ewidencji Majątku i Uzgodnień
- a/a

Załączniki:

- mapa sytuacyjna